

Opis przedmiotu zamówienia:

1. Wspólny słownik zamówień (CPV) Kody CPV:

- 09135 100-5 olej opałowy

Przedmiotem zamówienia są dostawy oleju opałowego lekkiego (CPV 09135100–5) spełniającego wymogi określone w **PN-C – 96024**, dla Mazowieckiego Szpitala im. dr. Teodora Dunina w Rudce sp. z o.o., Aleja Teodora Dunina 1, Rudka, 05-320 Mrozy - loco magazyn Zamawiającego przez okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy. Przewidywana ilość 300 tys. litrów.

2. Wymagane parametry oleju opałowego lekkiego (standardy jakościowe): olej opałowy lekki o:

- wartości opałowej min 42,6 MJ/kg,
- gęstość w temp. 15°C max 860 kg/m³,
- lepkość kinetyczna w temperaturze 20°C max 6,00 mm²/s,
- zawartość siarki max 0,10 % (m/m),
- pozostałość po spopieleniu max 0,01%(m/m),
- zawartość wody max 200 mg/kg,
- całkowita zawartość zanieczyszczeń nie większa niż 24 mg/kg,
- temperatura płynięcia max -20°C, temperatura
- **temperatura zapłonu min. 61°C.**
- barwa (wizualna) czerwona

3. Dostawy winny być realizowane w godzinach **12³⁰ – 14⁰⁰**, w ciągu do dwóch dni od złożenia przez Zamawiającego zamówienia faksem lub e-mailem. Przyjazd w godzinach innych niż określone powyżej spowoduje przestój pojazdu dostawcy, za co Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności.

4. Dostawy będą dokonywane specjalistycznym pojazdem transportowym wyposażonym w legalizowany układ pomiarowy.

5. W przypadkach awarii urządzeń pomiarowych pojazdu dostawczego, zamawiający zażąda od wykonawcy dostawy zamówionej ilości oleju opałowego, pojazdem wyposażonym w sprawny układ pomiarowy, w trybie natychmiastowym.

6. Przy każdej dostawie Wykonawca przekaże Zamawiającemu orzeczenie laboratoryjne potwierdzające jakość dostarczonego oleju. Zamawiający zastrzega sobie możliwość nie przyjęcia dostarczonego oleju opałowego w przypadku braku wymaganych dokumentów.

7. W przypadku uzasadnionych zastrzeżeń co do jakości dostarczonej partii oleju opałowego, zamawiający przeprowadzi w trybie natychmiastowym badania w niezależnym laboratorium, posiadającym uprawnienia do ich wykonywania. Jeżeli wyniki nie będą odpowiadały wymagany normom i będą niezgodne z załączonym certyfikatem jakości, wykonawca w trybie natychmiastowym usunie niewłaściwe paliwo, wykona czyszczenie zbiornika i ponownie zatankuje go paliwem spełniającym wymagane normy. Cała operacja od chwili złożenia reklamacji do chwili ponownego zatankowania nie powinna przekroczyć 6 godzin, a jej koszty, jak też koszty wykonania badań pokryje Wykonawca.

8. Odbiór oleju opałowego będzie się odbywał przez osoby upoważnione przez Zamawiającego.
9. Określona przez Zamawiającego ilość oleju opałowego jest ilością szacunkową. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia wartości zamówienia o maksimum 20% ceny oferty, co nie może stanowić podstawy do wnoszenia przez Wykonawcę jakichkolwiek roszczeń.